


3.NP - 2.PATRO - nový stav



LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- Nadzemní požární úsek v 1.NP s požad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- Autonomní požární hlásič
- Požární uzávěr omezuující šíření tepla s 15-ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení
- Nejnižší požadovaná požární odolnost svíslé konstrukce pro mezní stěny EI, I 30 minut, konstrukce DP1
- Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stěny R, EI, I 30 minut konstrukce DP1
- Směr úniku
- Únikový východ
- Požární hydrant D25 s tvarové stlou hadicí
- Stěnový požární uzávěr PSUM 90

LEGENDA OTVORŮ

- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm POŽÁR. ODOLNOST EI 30 DP3, KOUŘOTĚSNÉ KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ (ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA KOUŘOTĚSNOU IZOLACÍ)
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ 900/1970 mm VOLNÁ ŠÍŘKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – min. 800mm! SVISLÉ MADLO NA OTVÍRÁNÍ (50mm OD HRANY) ZÁMEK ODIJSTITELNÝ ZVENKU
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA POŽÁRNÍ OBKLAD OC. KONSTRUKCE R6C MŮ
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA PŘÍČKU TL. 100mm
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm POŽÁR. ODOLNOST EI 30 DP3 KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ

SO 01 - DOMOV SENIORŮ

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	<div><div><div>JKPO</div><div>PO</div></div><div>Projektování pozemních staveb Ing. Jarošlav Kůrka Ing. Alena Kůrková</div><div>www.jkpo.cz Skopin 1038 Tel. : 474 334400</div></div>	
Ing. Alena Kůrková	Ing. Jarošlav Kůrka	Ing. Jarošlav Kůrka		
OBSAH			Půdorys 3.NP – PBR	
INVESTOR			DATUM	01/2016
AKCE			STUPEŇ	DPS
Procese			Č. ZAKÁZKY	02/16
D.1.3. požárně bezpečnostní řešení			MĚŘÍTKO	Č. VKRESU
1:150			5	