


6.NP - 5. PATRO - nový stav



LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- Nadzemní požární úsek v 1.NP s požád. č. 1, stúpen požární bezpečnosti III
- Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- Autonomní požární hlásič
- Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15-ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení
- Nejnižší požadovaná požární odolnost svíslé konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut, konstrukce DP1
- Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut konstrukce DP1
- Směr úniku
- Únikový východ
- Požární hydrant D25 s tvarové stárou hadicí
- Sténový požární uzávěr PSUM 90

LEGENDA OTVORŮ

- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm POŽÁR. ODOLNOST EI 30 DP3, KOUŘOTĚSNÉ KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ (ZÁRUBĚN BUDE OPATŘENA KOUŘOTĚSNOU IZOLACÍ)
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ 900/1970 mm VOLNÁ ŠÍŘKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – min. 800mm! SVISLÉ MADLO NA OTVÍRÁNÍ (50mm OD HRANY) ZÁMEK ODIJSTITELNÝ ZVENKU
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ NA POŽÁRNÍ OBKLAD OC. KONSTRUKCE R60
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ NA PŘÍČKU TL. 100mm
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm POŽÁR. ODOLNOST EI 30 DP3 KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ

SO 01 - DOMOV SENIORŮ

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT		KRESLIL	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Jaroslav Kůrka		Ing. Jaroslav Kůrka	
MÚ		Chomutov		FORMÁT	
INVESTOR		Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		DATUM	
AKCE		Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov		STUPEŇ	
PROFES		D.1.3. požárně bezpečnostní řešení		Č. ZAKÁZKY	
OBSAH		Půdorys 6.NP – PBR		MĚŘÍTKO	
				Č. VÝKRESU	
				1:150	
				8	