

## LEGENDA

- ① OKNO PEVNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ ZASKLENÍ + RÁM  
POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP1

**D)** DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 SM (KOUŘOTĚSNÉ) KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ, UPRÁVENÉ NA KOUŘOTĚSNOU

## TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

२

REVIZNÍ OTVOR 300x300mm PRO HLÁŠIČ EPS  
V PODHLEDU, NA STŘEDU MÍSTNOSTI (s ohledem  
na svítidlo). V 1.07 A 1.33 2x OTVOR V 1/3 MÍSTNOSTI

OBKLAD POTRUBÍ Z KLIMA JEDNOTEK  
POD STROPEM, Z POŽÁRNICH SDK DESEK  
PRŮŘEZ Š x v : 150x100 mm

PRŮŘEZ š x v : 150x100 mm

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	ÚPRAVY POVRCHŮ			ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	ÚPRAVY POVRCHŮ		
		PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	STĚNA A STŘEP			PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	STĚNA A STŘEP
2.01	SCHODIŠTĚ	19,20	UNOLEUM, DLAŽBA	VĚPNÁ OMÍTKA, MATĚ NA SÍK	2.14	VÝDEJ JÍDEL	14,10	STAMOLCI - UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA
2.02	LOŽNICE	39,90	UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA KOBEROVÁ UŠTĚ PO OBVOĎĚ	2.15	IZOLACE	7,70	STAMOLCI - UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA MOLITANOVĚ POLSTROVANÍ
2.03	CHODBA	9,87	UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA, MATĚ NA SÍK KOBEROVÁ UŠTĚ PO OBVOĎĚ	2.16	SESTĚRNA	14,76	UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA KOBEROVÁ UŠTĚ PO OBVOĎĚ
2.04	KANCELÁŘ	11,98	KOBREC	VĚPNÁ OMÍTKA, MATĚ NA SÍK KOBEROVÁ UŠTĚ PO OBVOĎĚ	2.17	WC SESTRY	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	VĚPNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD v=2,1m
2.05	LOŽNICE	22,23	UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA KOBEROVÁ UŠTĚ PO OBVOĎĚ	2.18	HERNA	57,66	UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA KOBEROVÁ UŠTĚ PO OBVOĎĚ
2.06	LOŽNICE	35,59	UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA KOBEROVÁ UŠTĚ PO OBVOĎĚ	2.19	LOŽNICE SVĚŘENKY	22,78	KOBREC	VĚPNÁ OMÍTKA KOBEROVÁ UŠTĚ PO OBVOĎĚ
2.07	CHODBA	4,29	STAMOLCI - UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD v=2,1m SÍK POHLED	2.20	WC, KOUPELNA SVĚŘENKY	4,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	VĚPNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD v=2,1m
2.08	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ	4,68	STAMOLCI - UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA	2.21	CHODBA	4,81	UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA SÍK POHLED
2.09	SPRCHA	1,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	VĚPNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD v=2,1m	2.22	WC DÍVKY - INVALIDNÍ	2,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	VĚPNÁ OMÍTKA, MATĚ NA SÍK KERAMICKÝ OBKLAD v=2,1m
2.10	WC ZAMĚSTNANCÍ	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	VĚPNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD v=2,1m	2.23	WC CHLAPCI - INVALIDNÍ	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	VĚPNÁ OMÍTKA, MATĚ NA SÍK KERAMICKÝ OBKLAD v=2,1m
2.11	ÚKLID	1,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	VĚPNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD v=2,1m	2.24	UMÝVÁRNA - INVALIDNÍ	11,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	VĚPNÁ OMÍTKA, MATĚ NA SÍK KERAMICKÝ OBKLAD v=2,1m
2.12	JÍDELNA	23,16	UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA PVC UŠTĚ PO OBVOĎĚ	2.25	DENNÍ STACIOVÁŘ	49,94	UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA KOBEROVÁ UŠTĚ PO OBVOĎĚ
2.13	HERNA (IZOLAČNÍ MÍSTN.)	7,70	UNOLEUM	VĚPNÁ OMÍTKA KOBEROVÁ UŠTĚ PO OBVOĎĚ	2.26	SCHODIŠTĚ	25,90	UNOLEUM, DLAŽBA	VĚPNÁ OMÍTKA, MATĚ NA SÍK


## MODŘE – MÍSTNOSTI SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ

**LEGENDA ZNAČEK PO :**

- |                 |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
|                 | Hranice požárního úseku   |   | Přenosný hasicí přístroj pětýkový (6 kg)  |
| N 1.01–III, SPB | Nadzemní požární úsek v 1.NP<br>s podlaž. č. I, stupněm požární bezpečnosti III                                 |   | Přenosný hasicí přístroj sítěový (5–6 kg, |
| EW 10P3+C       | Požární úzeň; omezuje šíření tepla s 15-tl min.<br>odolností, materiál holivostou DP3,<br>samozavírací zařízení |   | Akustické signalizační zařízení           |
| E 30P1          | Nejnižší požádavný požární oddělení systé<br>konstrukce Dp1 mezní stavy E, t 30 minut.                          |   | Směr úniku                                |
| PAKK            | Dveře opatřené paníkovým kováním  |   | Požární žebřík se sudohrabem B 75         |
| Z KD 30P1       | Nejvyšší požádavný požární oddělost, vodoprové<br>konstrukce Dp0 mezní stavy R, E, t 30 minut<br>konstrukce Dp1 | . | Požární hydrant DZ5 s tvorové sídlo hod   |
|                 | Požární úsek, sítěový samojinnými hasící potru<br>případně autonomními hasící potru                             |   | Požární klopka E1 90 DP1 no VZI potrubí   |
|                 | Kouzové osvětlení   | R | Revizní otvor do sdákorakonz E1 30 DP1    |

## SO 02 - DOMOV PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL
Ing. Alena Kůrková	Ing. Jaroslav Kůrka	Ing. Jaroslav Kůrka
MÚ	Chomutov	
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov	
AKCE	Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov	
PROFESÍ	D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení	
OBSAH	Přidržys 2.NP – přbř	



JMK Jihočeský územní úřad  
 43001 Chomutov  
 Tel : 474 334400