1.NP - PŘÍZEMÍ



Datový kabel, na straně prvku zakončen RJ45 v SWI9
na straně SWI9 na patch panelu,Cat 5e 100 Mb/s bezhalogenový
Kabel sběrnice prvků, na straně prvku zakončen RJ45
Cat 5e 100 Mb/s bezhalogenový RJ45 plug – BUS
Kabel pro systémovou zásuvku na straně zásuvky zakončen RJ45,
na straně SWI9 na patch panelu 2B = 2x Cat 5e bezhalogenový
100 Mb/s – IP
Kabel napájení CXKH-R-J 2X2,5 bezhalogenový
Kabel napájení CXKH-R-J 3X1,5 bezhalogenový

Description Patient terminal PAT-E

Description Patient terminal

Patient terminal Light

Connection module / Systémová zásuvka SM

Room terminal/Pokojový komunikační terminál, KMT

BASIC – Pokojový terminál, ZTD-B

Light module/Pokojové světlo, LM-IO

Cancel button/Potvrzovací tlačítko, AT-IO

Nouzové a potvrzovací tlačítko, RAT-IO

Nouzové a potvrzovací tlačítko, RAT-IO

Pull button/Nouzové táhlo, ZT-IO

Power supply 24 V (480W,240W,120W)

System Switch SWI9

Staff terminal, ST-Touch

Pozn. Napájecí zdroj pro systémové switche bude umístěn vždy v Racku umístěného u switchů
Silové napájení pro zdroje (230V) bude řešeno z přilehlého rozvaděče přidáním jističe B10/1
Umístění pokojového komunikačního terminálu dle technické zprávy (v rekonstruovaných pokojích umístit za dveře) v prozatím nerekonstruovaných za dveře do koupelny dle PD
Ústředna EPS bude propojena pomocí RS485 se serverem Visocall IP
Terminály (IP) na straně switche budou zakončeny a popsány na patch panelu v racku dle místností
Sesterny budou vybaveny lůžkovou zásuvkou SM a stolním terminálem ST-TOUCH
Vrchní sestra bude mít instalován sesterský terminál LS-TOUCH
Každý systémový switch musí být napojen uplinkem do páteřního switche v 8.NP
Výšky a zóny instalace prvků uvedeny v tech. zprávě odst. 8.1 nebo v manuálu výrobce
Veškeré instalace (vodiče, lišty atd.) musí být provedeny v bezhalogenovém provedení dle vyhl. č. 268/2011

LEGENDA STAVEBNÍ :

STĚNOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR MANDÍK PSUM90 EI 90

V VENTILÁTOR STĚNOVÝ S ČASOVÝM DOBEHEM

ZAZDÍVKY YTONG

VYSVĚTLIVKY OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ

1.14 SALONEK — ČÍSLO MÍSTNOSTI, ÚČEL MÍSTNOSTI

0.21 TĚLOCVIČNA (sklep) — ČÍSLO MÍSTNOSTI, NOVÝ ÚČEL MÍSTNOSTI, PŮVODNÍ ÚČEL MÍSTNOSTI

LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮVODNÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

ZATEPLENÍ FASÁDY (EPS)

1D1-S — POŽÁRNÍ UCPÁVKA dle ČSN EN 13501-2
-Z Průchod stěnou
-ZZ Průchod stropem
-S Nad rastrem (průchod stěnou)
-SS Nad rastrem (průchod stropem)

M 1:75
0 0,5 1,0 1,5 2,0 3 4 5 6 7 7,5 [m]

PROJEKTANT	Ing. Michal Hamr, 736 501 551, info@michalhamr.cz			
PROJEKTANT	Ing. Libor Lahodný		tel.: 770 107 001	e-mail: info@michalhamr.cz
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL	Ing. Michal Hamr		tel.: 736 501 551	e-mail: info@michalhamr.cz

INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		
ZASTOUPENÝ			
KONTAKTNÍ OSOBA			e-mail:

KRAJ	Ústecký kraj	OBEC	Chomutov
KRAJSKÝ ÚŘAD	Ústí nad Labem	STAVEBNÍ ÚŘAD	Chomutov

NÁZEV STAVBY

Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov č.p. 5062

STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - DOMOV SENIORŮ
ČÁST	D.1.4.3 - Systém nouzové komunikace

NÁZEV VÝKRESU	měřítko:	č. výkresu:
PŮDORYS 1.NP - SP	**1 : 75**	**3**
		evidenční číslo: 9171279_210

číslo zakázky:	členění dokumentce:	datum tisku:	formát :	stupeň PD:
9171279	D.1.4.3.3	01/2018	A1	**RDS**