1.NP - PŘÍZEMÍ



LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- N 1.01–III.SPB — Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg)
- Autonomní požární hlásič
- EW 15DP3+C — Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15–ti min. odolností, materiál hoflavosti DP3, samozavírací zařízení
- EI 30DP1 — Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut, konstrukce DP1
- REI 30DP1 — Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut konstrukce DP1
- Směr úniku
- Únikový východ
- Požární hydrant D25 s tvarově stálou hadicí
- Stěnový požární uzávěr PSUM 90

LEGENDA OTVORŮ

(D1) DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm
POŽÁR. ODOLNOST EI 30 DP3, KOUŘOTĚSNÉ
KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ
(ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA KOUŘOTĚSNOU IZOLACÍ)

(D2) DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ 900/1970 mm
VOLNÁ ŠÍŘKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – min. 800mm!
SVISLÉ MADLO NA OTVÍRÁNÍ (50mm OD HRANY)
ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU

(D3) DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA POŽÁRNÍ OBKLAD OC. KONSTRUKCE R60MÚ

(D4) DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA PŘÍČKU TL. 100mm

(D5) DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ 800/1970 mm
POŽÁR. ODOLNOST EI 30 DP3
KŘÍDLO OSAZENO DO PŮVODNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ

(C) POŽÁRNÍ SAMOZAVÍRAČ

S

SO 01 - DOMOV SENIORŮ

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	JKPO Projektování pozemních staveb, Ing. Jaroslav Kůrka, Ing. Alena Kůrková	www.jkpo.cz, Školní 1038, 43001 Chomutov, Tel. : 474 334400
Ing. Alena Kůrková	Ing. Jaroslav Kůrka	Ing. Jaroslav Kůrka		

MÚ	Chomutov	FORMÁT	2xA4
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov	DATUM	01/2016
AKCE	Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov	STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	02/16
PROFESE	D.1.3. požárně bezpečnostní řešení	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH	Půdorys 1.NP – PBŘ	1:150	3.