

M 1:50

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 [m]

LEGENDA EPS :

- OPPO (OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY)
- KTPO (KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY)
- ZDP (ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU)
- ÚSTŘEDNA EPS SCHRACK SE ZDROJEM
- TABLO EPS
- MS MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ MTD533 S PATICÍ A IZOLÁTOREM, reakce na kouř a teplotu
- 0,54 TD MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ MTD533 S PATICÍ A IZOLÁTOREM, reakce na teplotu
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ červený, IP24 MCP 535X
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ červený, IP67
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ MTD533 S PATICÍ A IZOLÁTOREM NAD PODHLEDEM NUTNÝ REVIZNÍ PŘÍSTUP A OZNAČENÍ HLÁSIČE EPS
- LED SVĚTELNÁ SIGNALIZACE, BX-UPI
- IZ04 VSTUPNÉ VÝSTUPNÍ MODUL (1xVÝSTUP/3xVSTUP)
- AM VÝSTUPNÍ ODBOČNÝ MODUL (1xVÝSTUP)
- REL RELEOVÝ MODUL (4xRELÉ MAX.230V/2A)
- EL. VÝVOD
- KR KOVOVÁ KRABICE S POŽÁRNÍ FUKNČNOSTÍ, VE SHODĚ S NORMAMI 60439-1/2, IEC 439-1/2, ZP-27/2008
- POPLACHOVÁ SIRÉNA Y004 ČERVENÁ
- KOMBINOVANÁ SIRÉNA / MAJÁK
- POMOCNÝ ZDROJ EPS 24V
- LASO NASÁVACÍ SYSTÉM ASD 535 – 2 NASÁVACÍ LINKY, S MODULY XLM.35 PRO PŘIPOJENÍ NA KRUHOVÉ VEDENÍ
- NASÁVACÍ OTVOR

- NASÁVACÍ VEDENÍ
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.1– HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS1D0, 1x2x0,8 – IEC 60332-3 /Pevně uložený
  BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.2– HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS1D0, 1x2x0,8 – IEC 60332-3 /Pevně uložený
  BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.3– HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS1D0, 1x2x0,8 – IEC 60332-3 /Pevně uložený
  BEZHALOGENOVÝ J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK
- KRUHOVÉ VEDENÍ č.1 – HLÁSIČE S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, B2CAS1D0,dle ČSN 60331
  MIN. 1cm POD OMÍTKOU NEBO PŘÍCHYTEK A SVAŽKOVÝCH UCHYTŮ,
  KABEL PRAFlaGuard 1x2x0,8 (St) E90
- TRASA PRO NAPOJENÍ OVLÁDACÍHO TABLA, OPPO a KTPO S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, NAPOJENÍ OVL. ZAŘÍZENÍ, TRASY DLE ČSN 73 0848
  B2CAS1D0,dle ČSN 60331 MIMO PODHLED A V CHÚC ZASAZNĚ POD OMÍTKOU, MIMO CHÚC NAD PODHLEDY POMOCÍ PŘÍCHYTEK
  ZP=2xKABEL PRAFlaGuard 2x2x0,8 (St) E90
  1V=1xKABEL PRAFlaGuard 1x2x0,8 (St) E90
  1K=1xKABEL PRAFlaGuard 4x2x0,8 (St) E90
  1O=1xKABEL PRAFlaGuard 5x2x0,8 (St) E90
  D=1xKABEL PRAFlaDur 2x2,5 (St) E90
- TRASA KABELU POMOCNÉHO NAPÁJENÍ S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, B2CAS1D0,dle ČSN 60331
  KABEL PRAFlaGuard 2x2x0,8 (St) E90 nebo JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180 P90-R PS90, E90
- TRASA KABELU S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, B2CAS1D0,dle ČSN 60331
  P=KABEL PRAFlaGuard 2x2x0,8 (St) E90, E90 NAPOJENÍ SIRÉN
- TRASA KABELU S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 30min, B2CAS1D0,dle ČSN 60331
  PRAFlaDur 3x1,5 P30-R NAPÁJENÍ ÚSTŘEDNY EPS
- CYKY-O 2x1,5

- POŽÁRNÍ POZVADĚČ EPS EI15SmDP1 S MODULY BX-RELÉ a BX-0264 + ZDROJ 24V/3A 26Ah
- MAJÁK V4
- KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- ROZVADĚČ MRK20 UKONČENÍ KABELŮ INSTALOVANÝCH DO ZEMNĚ
- R REVIZNÍ OTVOR 300x300mm PRO HLÁSIČ EPS V PODHLEDU, NA STŘEDU MÍSTNOSTI (s ohledem na svítidla) NEBO PRO PŘÍSTUP K VEDENÍ
- x,yy/zzz x– číslo ústředny, y–číslo kruhové linky, z–pozice hlásiče na lince

LEGENDA PBŘ :

- Hranice požárního úseku
- 90/45 POŽÁRNÍ UCPÁVKA dle ČSN EN 13501-2
  -Z Průchod stěnou
  -ZZ Průchod stropem
  -S Nad rastrem (průchod stěnou)
  -SS Nad rastrem (průchod stropem)

PROJEKTANT	Ing. Michal Hamr, 736 501 551, info@michalhamr.cz			
PROJEKTANT	Ing. Libor Lahodný		tel.: 770 107 001	e-mail: info@michalhamr.cz
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL	Ing. Michal Hamr		tel.: 736 501 551	e-mail: info@michalhamr.cz

INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		
ZASTOUPENÝ			
KONTAKTNÍ OSOBA			
KRAJ	Ústecký kraj	OBEC	Chomutov
KRAJSKÝ ÚŘAD	Ústí nad Labem	STAVEBNÍ ÚŘAD	Chomutov

NÁZEV STAVBY

Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov č.p. 5176

STAVEBNÍ OBJEKT	SO 02 - DOMOV PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
ČÁST	D.2.1.2 – SO-02 Elektrická požární signalizace

NÁZEV VÝKRESU	měřítko:	č. výkresu:
PŮDORYS 2.NP - EPS	**1 : 50**	**3**
		evidenční číslo: 9171279_310

číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	formát :	stupeň PD:
9171279	D.2.1.2.3	01/2018	A1	**RDS**