

č.p. 2294

3267/2

3267/1

3264/2

3265

3266

POZNÁMKA:

- VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ MUSÍ RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ VSTUPY, VJEZDY, A ÚROVEŇ NOVÝCH KOMUNIKACÍ BUDE V RÁMCI STAVBY PŘÍZPŮSOBENA TĚMTO OBJEKTŮM – PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘÍMO NA STAVENÍŠTI
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY PŘI REALIZACI STAVBY, OPROTI TÉTO PD, BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM PŘÍPADNĚ S INVESTOREM A BUDOU POTVRZENY ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU A PODPISY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN
- SKLADBY KONSTRUKCÍ TVOŘENY DLE TP 170
- ŠÍŘKY VJEZDŮ BUDOU USPŮSOBENY STÁVAJÍCÍMU STAVU, min. ŠÍŘKA BUDE 3,50 m
- KLDEČSKÝ PLÁN DLAŽBY CHODNÍKU JE ZNÁZORNĚN VE VZOROVÝCH ŘEZECH

LEGENDA:

- OPRAVA ASFALTOVÉ KOMUNIKACE (ZAŘÍZNUTÍ A DOBALENÍ) – SKLADBA A
- NOVÝ POVRCH CHODNÍKŮ, BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100/200 a 800/400 mm, tl. 60 mm, SKLADBA CH, BARVA ŠEDÁ A ZELENÁ
- NOVÝ POVRCH VJEZDŮ , BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJEZDOVÁ tl. 80 mm – SKLADBA VJ, BARVA ŠEDÁ
- VAROVNÉ PÁSY Z BET.SKŁ.DLAŽBY 100/200 TL. 60 mm – RELIÉFNÍ POVRCH – BARVA ČERVENÁ
- VAROVNÉ PÁSY Z BET.SKŁ.DLAŽBY 100/200 TL. 80 mm – RELIÉFNÍ POVRCH – BARVA ČERVENÁ
- DLAŽBA POJEZDOVÁ TL. 80 mm – SKLADBA VJ
- OZELENĚNÍ OKOLNÍCH PLOCH, OHUMUSOVÁNÍ ORNICÍ tl. 100 mm+TRAVNÍ SEMENO, š. 500 mm
- NOVÉ PRANNÉ KAMENIVO 16/32 tl. 100 mm
- BETONOVÉ OBRUBY š.150 v.250 mm, DO BET. LOŽE S OPĚROU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- BETONOVÉ PALISÁDY 110/110/600 mm, DO BET. LOŽE S OPĚROU
- HRANICE POZEMKŮ
- ODSTRANĚNÍ VZROSTLÝCH STROMŮ – 5 ks

SKLADBA NOVÉ ASFALTOVÉ VOZOVKY

A	D1-N-2/VI/PIII	
	ACO 11, 50/70	40 mm
	ASF. SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5 kg/m2	
	ACP 16+, 50/70	50 mm
	ASF. INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,6 kg/m2	
	ŠDa 0/32	150 mm – 80 MPa
	ŠDb 0/63	150 mm – 50 MPa
	STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ	– 30 MPa
	CELKEM :	390 mm

SKLADBA VOZOVKY Z BET. ZÁMKOVÉ DLAŽBY

VJ	D2-D-1/V/PIII	
	BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 mm
	LOŽNÁ VRSTVA, kam. 4/8	40 mm
	ŠDa	150 mm – 90 MPa
	ŠDb	200 mm – 60 MPa
	STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ	– 30 MPa
	CELKEM :	470 mm

SKLADBA NOVÝCH CHODNÍKŮ

CH	D2-D-1/CH/PIII	
	BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
	LOŽNÁ VRSTVA, kam. 4/8	30 mm
	ŠDa	150 mm – 50 MPa
	STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ	– 30 MPa
	CELKEM :	240 mm

DESIGNPROJEKT

tel.: 732 912 301

b.sedlacek@designprojekt.cz

Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK

Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ŽATEC

IČO: 71884220

www.designprojekt.cz

ZAKÁZKA:

STAVBA CHODNÍKU V ULICI BEZRUČOVA, CHOMUTOV

MÍSTO AKCE:

K.Ú. CHOMUTOV II, p.č. 3267/1, 74/1, 3260, 3268/1, 1281/1, 1281/16

INVESTOR:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV

VÝKRES:

SG 100 - KOMUNIKACE A ZPEVŇOVACÍ PLOCHY

SITUACE 1

ARCH. ČÍSLO:

220217

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK

MĚŘÍTKO:

1 : 200

VYPRACOVAL:

DANIEL NOCIAR

FOTMÁT:

6 x A4

KRESLIL:

DANIEL NOCIAR

DATUM:

02-2017

KONTROLOVAL:

DANIEL NOCIAR

STUPEŇ PD:

DSP

ČÍSLO VÝKRESU:

02