



Legenda:

- Nové svítidloLED,v=6m,SATHEON 40W 72U
- Nový stožár VO, výška 6m
- Nový kabel CYKY-J 4x10
- 2x kabelová chránička HDPE 40/33
- Stávající kabely

ROZVODNA SOUSTAVA: 3PEN str. 50Hz, 400V / TN-C

VYPRACOVAL Choma Ján	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	Choma Ján, Příklad 900 438 01 Zatec tel. 603207937	
OKRES:		OBEČ: Chomutov			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV					
STAVBA CHODNÍKU V ULICI BEZRUČOVA CHOMUTOV				FORMAT	6 A4
				DATUM	19.05.2017
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:250
ZAK.CÍSLO: 1723				ARCHIVNÍ CÍSLO	C.VYKRESU
Elektroinstalace VO				201723	001