

OTOPNÁ TĚLESA NAPŘ. BUDERUS VENTIL KOMPAKT
U VŠECH RADIÁTORŮ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ
POTRUBÍ MĚDĚNÉ, NA RADIÁTORECH ODVZD. VENTIL
NA TRV NASTAVIT ČÍSLA UVEDENÁ V ZÁVORKÁCH !

OTOPNÉ ŽEBŘÍKY NAPŘ. KORALUX LINEAR
TRV- TERMOSTATICKÝ VENTIL HEIMEIER V-EXAKT
RŠ - REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

Tabulka místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	CHODBA	10,12
1.02	WC MUŽI	8,14
1.03	CHODBA	14,51
1.04	ŠATNA MUŽI	8,02
1.05	ŠATNA MUŽI	8,45
1.06	SKLAD	8,10
1.07	KANCELÁŘ VETERINA	8,80
1.08	SKLAD VETERINA	10,03
1.09	VETERINA	21,46
1.10	VETERINA OŠETŘOVNA	35,19
1.11	SKLAD VETERINA	11,03
1.12	KOTELNA	11,03
1.13	ŠATNA ŽENY	16,08
1.14	UMÝVÁRKA ŽENY	7,16
1.15	WC ŽENY	8,80
1.18	CHODBA	42,53
1.19	KINOSÁL	60,30
1.20	VÝSTAVNÍ SÁL	59,2

VYPRACOVAL: ING. ŠLENC	KRESLIL: ING. ŠLENC	KONTROLOVAL:
INVESTOR : PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK CHOMUTOV p.o., Přemyslova 259, Chomutov		MÍSTO: Chomutov MÚ: CHOMUTOV
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE TOPNÉHO SYSTÉMU SPRÁVNÍ BUDOVY PZOO V CHOMUTOVĚ D.1.4.b. VYTÁPĚNÍ		
OBSAH: ROZVOD VYTÁPĚNÍ V PŘÍSTAVKU PŘÍZEMÍ		

ING. VLADIMÍR ŠLENC
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A TOPENÍ
BĚLOHORSKÁ 1976
430 01 CHOMUTOV
IČO 183 77 106
Tel.: (+420) 474 62 08 38
e-mail: projekce.slenc@seznam.cz

ZAK. ČÍSLO: 35/2017	STUPEŇ: DVD DATUM: 06/2017	
MĚŘÍTKO: 1 : 50	FORMÁT: 6x A4	Č. VÝK.: T 2