



KK

TEPLOVODNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ
TURBOKOTLIK 45 kW NAPŘ. BUDERUS GB 192 - 45
NEBO BUDERUS GB 162 - 45

TUV

+ ZÁSOBNIK TUV 500 L

R+S

E

ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ - 6 VÝVODŮ

TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA 50 L

HYDRAULICKÝ ANULOID

OTOPNÁ TĚLESA NAPŘ. BUDERUS VENTIL KOMPAKT
U VŠECH RADIÁTORŮ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ
POTRUBÍ MĚDĚNÉ, NA RADIÁTORECH ODVZD. VENTIL
NA TRV NASTAVIT ČÍSLA UVEDENÁ V ZAVORKÁCH !

OTOPNÉ ŽEBŘÍKY NAPŘ. KORALUX LINEAR
TRV - TERMOSTATICKÝ VENTIL HEIMEIER V-EXACT
RŠ - REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

Tabulka místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	CHODBA	10,12
1.02	WC MUŽI	8,14
1.03	CHODBA	14,51
1.04	ŠATNA MUŽI	8,02
1.05	ŠATNA MUŽI	8,45
1.06	SKLAD	8,10
1.07	KANCELAŘ VETERINA	8,80
1.08	SKLAD VETERINA	10,03
1.09	VETERINA	21,46
1.10	VETERINA OŠETŘOVNA	35,19
1.11	SKLAD VETERINA	11,03
1.12	KOTELNA	11,03
1.13	ŠATNA ŽENY	16,08
1.14	UMÝVÁRKA ŽENY	7,16
1.15	WC ŽENY	8,80
1.18	CHODBA	42,53
1.19	KINOSÁL	60,30
1.20	VÝSTAVNÍ SÁL	59,2

VYPRACOVAL:	ING. ŠLENC	KRESLIL:	ING. ŠLENC	KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR ŠLENC
INVESTOR :	PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK	MÍSTO:	Chomutov	PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A TOPENÍ	
CHOMUTOV p.o., Přemyslova 259 Chomutov	MŮ:	CHOMUTOV		BĚLOHORSKÁ 1976	
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE TOPNĚHO SYSTÉMU			430 01 CHOMUTOV	
	SPRÁVNÍ BUDOV PZOZ V CHOMUTOVĚ			IČO 183 77 106	
				Tel.: (+420) 474 62 08 38	
				e-mail: projektce.slenec@seznam.cz	
				ZAK. ČÍSLO:	STUPEŇ: DVD
				MĚŘÍTKO:	DATUM: 06/2017
				1 : 50	FORMÁT: Č. VÝK.: T 1