

Kabelová listina

'ZAŘÍZENÍ: Sportovní hala Chomutov

Chomutov

KABEL ČÍSLO		ODKUD		KAM		KABEL	DÉLKA	ZAŘ.	NAP	PROUD	VÝKON	FUNKCE
ROZV	OZNAČ	POL.	POL.	TYP	DIM		m		U(V)	I(A)	P(KW)	STRUČNÝ POPIS FUNKCE
RA-3	WL-P	R-EL	RA-1				dod el	RA1	230V			Napájení rozvaděče
RA-3	WL-1	RA-3	Y3.2A	CYKY-J	3x1,5		14	V.S.	230V			Solenoidový ventil dopouštění TS
RA-3	WL-2	RA-3	Y3.3A	CYKY-J	3x1,5		14	V.S.	230V			Solenoidový ventil odpouštění TS
RA-3	WL-3	RA-3	R-EL	CYKY-O	5x1,5		14	V.S.	230V			Propoj elektro čerpadlo M2.1,M2.2
RA-3	WL-4	RA-3	R-EL	CYKY-O	7x1,5		6	V.S.	230V			Propoj elektro čerpadlo M4.1,M6.1,M7.1
RA-3	WD-1	RA-3	M5.1	JYTY	2x1		10	V.S.	24V			Ovládání čerpadla M5.1 START/STOP MAGNA3 25-100
RA-3	WD-2	RA-3	M5.1	JYTY	4x1		10	V.S.	24V			Signalizace provoz, porucha čerpadla M5.1
RA-3	WD-3	RA-3	M3.1	JYTY	2x1		16	V.S.	24V			Ovládání čerpadla M3.1 START/STOP TPE 50-80
RA-3	WD-4	RA-3	M3.1	JYTY	4x1		16	V.S.	24V			Signalizace provoz, porucha čerpadla M3.1
RA-3	WD-5	RA-3	M3.2	JYTY	2x1		15	V.S.	24V			Ovládání čerpadla M3.2 START/STOP TPE 50-80
RA-3	WD-6	RA-3	M3.2	JYTY	4x1		15	V.S.	24V			Signalizace provoz, porucha čerpadla M3.2
RA-3	WD-7	RA-3	M3.3	JYTY	2x1		14	V.S.	24V			Ovládání čerpadla M3.3 START/STOP TPE 50-80
RA-3	WD-8	RA-3	M3.3	JYTY	4x1		14	V.S.	24V			Signalizace provoz, porucha čerpadla M3.3
RA-3	WD-9	RA-3	M7.1	JYTY	2x1		12	V.S.	24V			Ovládání čerpadla M7.1 START/STOP MAGNA3 32-120
RA-3	WD-10	RA-3	M7.1	JYTY	4x1		12	V.S.	24V			Signalizace provoz, porucha čerpadla M7.1
RA-3	WD-11	RA-3	HAVTL1.1	JY(St)Y	1x2x0,8		9	V.S.	24V			Havarijní tlačítko
RA-3	WD-12	RA-3	LAHH1.1	JY(St)Y	1x2x0,8		12	V.S.	24V			Zaplavení prostoru v.s.
RA-3	WD-13	RA-3	TAH1.1	JY(St)Y	1x2x0,8		12	V.S.	24V			Přehřátí prostoru v.s.
RA-3	WD-14	RA-3	TAH2.1	JY(St)Y	1x2x0,8		18	V.S.	24V			Přehřátí PPO TV č.1
RA-3	WD-15	RA-3	TAH2.2	JY(St)Y	1x2x0,8		20	V.S.	24V			Přehřátí PPO TV č.2
RA-3	WD-16	RA-3	TAH3.1	JY(St)Y	1x2x0,8		16	V.S.	24V			Přehřátí PPO TS č.1
RA-3	WD-17	RA-3	TAH3.2	JY(St)Y	1x2x0,8		18	V.S.	24V			Přehřátí PPO TS č.2
RA-3	WS-1	RA-3	Y1.1A	JYTY	7x1		30	V.S.	24V			Havarijní uzávěr horkovod přívod
RA-3	WS-2	RA-3	Y1.2A	JYTY	7x1		30	V.S.	24V			Havarijní uzávěr horkovod zpěrná
RA-3	WS-3	RA-3	Y2.1A	JYTY	7x1		18	V.S.	24V			Regulační ventil PPO TV
RA-3	WS-4	RA-3	Y3.1A	JYTY	7x1		18	V.S.	24V			Regulační ventil PPO TS
RA-3	WS-5	RA-3	TT1.1	JY(St)Y	2x2x0,8		17	V.S.	15V			Teplota horkovod přívod
RA-3	WS-6	RA-3	TT1.2	JY(St)Y	1x2x0,8		18	V.S.	15V			Teplota horkovod zpětná
RA-3	WS-7	RA-3	TT2.1	JY(St)Y	1x2x0,8		18	V.S.	15V			Teplota TV výstup PPO
RA-3	WS-8	RA-3	TT3.1	JY(St)Y	1x2x0,8		16	V.S.	15V			Teplota TS výstup PPO

Kabelová listina

'ZAŘÍZENÍ: Sportovní hala Chomutov

Chomutov

KABEL ČÍSLO		ODKUD		KAM		KABEL	DÉLKA	ZAŘ.	NAP	PROUD	VÝKON	FUNKCE
ROZV	OZNAČ	POL.	POL.	TYP	DIM		m		U(V)	I(A)	P(KW)	STRUČNÝ POPIS FUNKCE
RA-3	WS-9	RA-3	TT3.2	JY(St)Y	1x2x0,8		16	V.S.	15V			Teplota TS zpětná
RA-3	WS-10	RA-3	TT3.3	JY(St)Y	1x2x0,8		30	V.S.	15V			Teplota venkovní
RA-3	WS-11	RA-3	PP3.1	JY(St)Y	2x2x0,8		16	V.S.	15V			Tlak TS
RA-3	WS-12	RA-3	PP2.1	JY(St)Y	2x2x0,8		15	V.S.	15V			Tlak cirkulační čerpadla TV sání
RA-3	WS-13	RA-3	PP2.2	JY(St)Y	2x2x0,8		16	V.S.	15V			Tlak cirkulační čerpadla TV výtlač
RA-3	WS-14	RA-3	TT8.1	JY(St)Y	1x2x0,8		12	V.S.	15V			Teplota větev vzt Hala
RA-3	WS-15	RA-3	TT4.1	JY(St)Y	1x2x0,8		14	V.S.	15V			Teplota ÚT větev Sauna
RA-3	WS-16	RA-3	TT5.1	JY(St)Y	1x2x0,8		14	V.S.	15V			Teplota ÚT větev hala
RA-3	WS-17	RA-3	PP1.1	JY(St)Y	2x2x0,8		17	V.S.	15V			Tlak horkovod přívod
RA-3	WS-18	RA-3	PP1.1	JY(St)Y	2x2x0,8		17	V.S.	15V			Tlak horkovod zpětná
RA-3	WS-19	RA-3	PP2.3	JY(St)Y	2x2x0,8		14	V.S.	15V			Tlak studené vody
RA-3	WS-20	RA-3	TT2.2	JY(St)Y	1x2x0,8		15	V.S.	15V			Teplota výstup TV
RA-3	WS-21	RA-3	TT1.3	JY(St)Y	1x2x0,8		10	V.S.	15V			Teplota prostor v.s.
RA-3	WS-22	RA-3	Y4.1A	JYTY	4x1		16	V.S.	24V			Regulační ventil ÚT větev sauna
RA-3	WS-23	RA-3	Y5.1A	JYTY	4x1		14	V.S.	24V			Regulační ventil ÚT větev Hala
RA-3	WS-24	RA-3	TT6.1	JY(St)Y	1x2x0,8		10	V.S.	15V			Teplota ÚT větev -kryt CO
RA-3	WS-25	RA-3	TT7.1	JY(St)Y	1x2x0,8		10	V.S.	15V			Teplota ÚT větev -sport Dům
RA-3	WS-24	RA-3	Y6.1A	JYTY	4x1		12	V.S.	24V			Regulační ventil ÚT větev kryt CO
RA-3	WS-25	RA-3	Y7.1A	JYTY	4x1		12	V.S.	24V			Regulační ventil ÚT větev Sportovní dům
RA-3	WS-26	RA-3	m.Udržby	UTP cat. 7-Ba2s1d0			70	V.S.				Síťový kabel do místnosti obsluhy
RA-3	WS-27	RA-3	RA-1	LAM DATA PAR 2x2x0,8			120	V.S.				FC-Bus mezi rozvaděči