



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O17610208554/UTPCMO/Or
složka: 612058969

Vyřizuje: **Ing. Oravcová**

Datová
schránka: **f7rf9ns**

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 5.8.2017

Ing. Šárka Pelcová

IQ PROJEKT s.r.o.

Školní 3635

430 01 Chomutov

Vyjádření společnosti společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,

Název akce:	Obnova komunikace v ul. Višňová v Chomutově, v úseku ul. Krušnohorská – ul. Dvořákova		
Účel vyjádření:	Správní řízení – stavební řízení		
Zájmové území:	Okres: Chomutov		
	Obec: Chomutov		
	ul. Višňová,		
	k.ú. Chomutov I, p.p.č. 2336		
Žadatel:	Ing. Šárka Pelcová		
Adresa, telefon, e-mail	sarka.pelcova@iqprojekt.cz		
Investor:	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		
Projektant:	IQ PROJEKT s.r.o.		
Vodohospodářská stavba	ANO/NE		

Předchozí vyjádření a rozhodnutí	
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení

Popis stavby:

Předmětem projektu je obnova povrchu stávající komunikace v ul. Višňová v Chomutově, v úseku ul. Krušnohorská – ul. Dvořákova. Bude provedena nová konstrukce stávající komunikace včetně obnovy sjezdů ke stávajícím nemovitostem. V řešeném úseku ulice bude doplněno odvodnění (řešeno do vsakovacího bloku) a veřejné osvětlení. Úsek bude navazovat na nově zrekonstruovanou část ul. Na Průhonu chodníkovým přejezdem a stávající vozovky ul. Dvořákova stávajícím napojením v křižovatce.

S vydáním stavebního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu – **souhlasíme.**

- Dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 je stavebník **povinen dodržet ochranná pásma** u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 840 111 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

by  **VEOLIA**



- **Při křížení podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Minimální úhel křížení bude 45°.
- **Při souběhu podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ochrannými pásmy dle zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- Naši pracovníci provozu vodovodů tel.: 474 332 380 a provozu kanalizací tel.: 606 608 299 budou přizváni ke kontrole zařízení ovlivněného stavbou. Záznam o kontrole bude zapsán do stavebního deníku.
- Zahájení prací musí být oznámeno (**provoz vodovodů** tel.: 474332380 a **kanalizací** tel.: 606 608 299) min. 14 dní předem,
- Nesmí dojít ke snižování či zvyšování krytí našeho zařízení, po ukončení stavby musí být funkční a viditelné stávající revizní šachty a manipulační ventily.

Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
148

Ing. Anna Oravcová
referent technicko-provozní činnosti