

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- stávající vodovod
- stávající jednotná kanalizace
- stávající kabely VN
- stávající rozvody NN
- stávající veřejné osvětlení
- stávající slaboproudé kabely CETIN
- stávající plynovod NTL
- ochranné pásmo plynovodu NTL

LEGENDA


SO 301 – Odvodnění komunikace

- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – DO VSAKU

Celá stavba je odvodněna do nové soustavy uličních vpustí, napojených do kanalizační ppřípojky odvedené do nově osazeného vsakovacího bloku.

Dešťová kanalizace bude položena pod vozovkou místní komunikace. Kanalizace bude zz plastových korugovaných trub. Uložení potrubí kanalizace bude podle montážního návodu vvýrobce pro uložení potrubí v komunikaci (nutno dodržet z důvodu dodržení záručních podmínek vvýrobce). Na potrubí budou osazeny plastové revizní šachty DN 1000, při montáži šachet je třeba ddodržet montážní návod výrobce. Poklopy šachet budou DN 600 třídy D 400, osazené na ppodkladní betonový prstenec. Poklopy budou s větracími otvory. (Projektant pro dešťovou kkanalizaci nevylučuje ani použití šachet z železobetonových kanalizačních skruží DN 1000 – za ppodmínky napojení potrubí do šachet šachtovými vložkami a dnem šachet z vodostavebního t tvrzeného betonu).

Přípojky uličních vpustí (PVC 150) budou napojeny do kanalizačních šachet vysazenými r(nalepovacími) odbočkami s navrtáním stěny. Spád přípojek minimálně 2%, přizpůsobit výškově kkříženým sítím po ověření jejich skutečné hloubky uložení odkrytím (sondou) v trase přípojky

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>Projekční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</div></div>	
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov				
Obnova komunikace v ul. Višňová v Chomutově v úseku Krušnohorská - Dvořákova			FORMÁT	3xA4
			DATUM	06/2017
			ÚČEL	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2017028
CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:250	B05