


TAB. MÍSTNOSTÍ

č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
	SCHODIŠTĚ	8,7
	CHODBA	4,6
	POKOU	10,5
	POKOU	48,5
	SKLAD	6,0
	MEZIPATRO	1,5

- LEGENDA:
- Přívodní potrubí
 - - - Zpětné potrubí

- POZNÁMKA:
- Někótované rozměry potrubí jsou CuØ15
 - Desková otopná tělesa osazena termostatickou hlavicí
 - Potrubí vedené stěnou a podlahou izolovat MIRELON (TUBEX) tl. 15mm
 - Potrubí vedené mezi venkovní a vnitřní jednotkou izolovat HT ARMAFLEX tl. 25mm

VYPRACOVAL:		Projektce vytápění, alternativní zdroje energie	
Ing. Robert KARLÍK		Kalek 11, 431 32 Kalek	
PROJEKTANT V OBORU VYTÁPĚNÍ		tel.: 606 614 393	
IČO: 672 15 181			
INVESTOR	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pavel MICHAL		DATUM 08/2017
	Statutární město Chomutov	Ing. Robert KARLÍK	část vytápění
Zbrovská 4602, Chomutov		STUPEŇ DPS +	změna užívání
MÍSTO STAVBY Hora Sv. Šebestiána č.p. 90, 431 82		MĚŘÍTKO	
AKCE Realizace úsporných opatření na objektu správní budovy		1:50	
Městských lesů Chomutov, Hora Svatého Šebestiána č.p. 90			
NÁZEV VÝKRESU		č. VÝKR.	
Půdorys 3.NP		4	



SOUSEDNÍ PŘÍLEHLÝ OBJEKT