


TAB. MÍSTNOSTÍ

č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
	KOTELNA	9,3
	SKLAD UHLÍ	13,4
	SKLEP	14,7
	SKLEP	15,1
	CHODBA	4,2
	SCHODIŠTĚ	3,3



LEGENDA:

TČ.....Tepelné čerpadlo AIR X 170
VJ.....Vnitřní jednotka Airmodule E 15
—— Přívodní potrubí
- - - - Zpětné potrubí

POZNÁMKA:

- Nekótované rozměry potrubí jsou Cuø15
- Desková otopná tělesa osazena termostatickou hlaví
- Potrubí vedené stěnou a podlahou izolovat MIRELON (TUBEX) tl. 15mm
- Potrubí vedené mezi venkovní a vnitřní jednotkou izolovat HT ARMAFLEX tl. 25mm

VYPRACOVAL: Ing. Robert KARLÍK PROJEKTANT V OBORU VYTÁPĚNÍ IČO: 672 15 181		Projekce vytápění, alternativní zdroje energie Kalek 11, 431 32 Kalek tel.: 606 614 393	
INVESTOR Statutární město Chomutov Zbrovská 4602, Chomutov	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANTIng. Pavel MICHAL		DATUM 08/2017
	VYPRACOVAL	Ing. Robert KARLÍK	Část vytápění
MÍSTO STAVBY Hora Sv. Šebestiána č.p. 90, 431 82		STUPEŇ DPS +	změna užívání
AKCE Realizace úsporných opatření na objektu správní budovy Městských lesů Chomutov, Hora Svatého Šebestiána č.p. 90		MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU Půdorys 1.PP		č. výkr.	1