



Váš dopis zn.:
ze dne:
Naše značka: O17610286125/UTPCMO/Or
složka: 612061701
Vyřizuje: **Ing.Oravcová**
Datová **f7rf9ns**
schránka:
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 14.12.2017

Ing. Šárka Pelcová
IQ PROJEKT s.r.o.
Školní 3635
430 01 Chomutov

Vyjádření společnosti společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,

Název akce:	Obnova komunikace v ul. Višňová v Chomutově, v úseku ul. Krušnohorská – ul. Dvořákova		
Účel vyjádření:	Správní řízení – územní a stavební řízení		
Zájmové území:	Okres: Chomutov		
	Obec: Chomutov		
	ul. Višňová,		
	k.ú. Chomutov II, p.p.č. 2434/3, 2336, 2337/1, 2337/2, 2338/2, 2363/2, 2262/2, 2262/6, 2262/3, 2434/29		
Žadatel:	Ing. Šárka Pelcová		
Adresa, telefon, e-mail	sarka.pelcova@iqprojekt.cz		
Investor:	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov		
Projektant:	IQ PROJEKT s.r.o.		
Vodohospodářská stavba	ANO/NE		

Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O17610286097/UTPCMO/Or ze dne 14.12.2017		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení		

Popis stavby:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace ul. Višňová v úseku mezi ulicemi Krušnohorská a Čermákova. Vozovka je navržena jako asfaltbetonová, souběžný chodník bude dlážděný. Vozovka bude lemována silničními obrubníky, které budou v místech vjezdů k sousedním nemovitostem sniženy. Součástí projektu je dále prodloužení veřejného osvětlení ať stávajícího či nově projektovaného. Dešťové vody budou odváděny prostřednictvím uličních vpustí do vsakovacích bloků rozmístěných rovnoměrně v celém obnovovaném úseku. Tím se odtokové poměry nemění.

S vydáním stavebního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu – **souhlasíme.**

- Dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 je stavebník **povinen dodržet ochranná pásma** u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přitkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 840 111 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

by  **VEOLIA**



kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

- **Při křížení podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Minimální úhel křížení bude 45°.
- **Při souběhu podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ochrannými pásmy dle zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- Naši pracovníci provozu vodovodů tel.: 474 332 380 a provozu kanalizací tel.: 606 608 299 budou přizváni ke kontrole zařízení ovlivněného stavbou. Záznam o kontrole bude zapsán do stavebního deníku.
- Zahájení prací musí být oznámeno (**provoz vodovodů** tel.: 474332380 a **kanalizací** tel.: 606 608 299) min. 14 dní předem,
- Nesmí dojít ke snižování či zvyšování krytí našeho zařízení, po ukončení stavby musí být funkční a viditelné stávající revizní šachty a manipulační ventily.

Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

001 Teplice, Přítkovská 1689

49099451 DIČ: CZ49099451

148

Ing. Anna Oravcová

referent technicko-provozní činnosti