

IQPROJEKT
Školní 3635
430 01
Chomutov

Žadatel: IQPROJEKT, Školní 3635, 430 01 Chomutov

Stavba: Rekonstrukce ulice Višňová v Chomutově, od ul. Krušnohorská po ul. Čermákova

Pro účel: vyjádření ke stavebnímu a územnímu řízení

Vaše značka :	Naše značka :	Vyřizuje :	Chomutov dne :
Ing. Pelcová	TSmCH/2018/0/MK-MA/v002	Michal Adamec/731 411 774	9.1.2018
775 220 397			

Souhlasíme se stavbou „Rekonstrukce ulice Višňová v Chomutově, od ul. Krušnohorská po ul. Čermákova“, za těchto podmínek:

1. Stavbou nesmí docházet ke znečišťování a poškození komunikací, jejich součástí a příslušenství, zvláště pak dopravního značení a odvodnění. Požadujeme doložení dokumentace SO 301 – Odvodnění včetně vsakovacích košů. Nová vozovka musí být vyspádována tak, aby se zjřměna kolem přejezdového prahu nevytvářely louže.
2. Jakékoliv práce zasahujících do ploch veřejného prostranství (komunikací, zeleně), mohou být zahájeny po splnění ohlašovacích povinností dle Obecně závazné vyhlášky města Chomutova a vydáním rozhodnutí příslušného správního úřadu.
3. Inženýrské sítě a přípojky musí být uloženy minimálně 120 cm pod niveletou vozovky, 60cm pod niveletou chodníku a min. 50 cm od hrany obrubníku.
4. Nutno respektovat stávající zařízení veřejného osvětlení a před zahájením zemních prací požádat o přesné vytýčení na místě stavby. (Jan Dvořák tel. : 731 411 756)
5. Veškeré zásahy do místních komunikací a všechny nové komunikace musí být provedeny odbornou firmou dle zák. č.13/1997Sb O pozemních komunikacích a všech souvisejících norem a TKP pro stavbu pozemních komunikací a TP 146. Chodníky budou udržovány údržb. technikou – mechanizací.
6. Během stavby musí být zabezpečen přístup ke všem dotčeným nemovitostem a zajištěn svoz komunálního odpadu.
7. Po skončení zásahu, provedení prací a uvedení do původního stavu (uklizení a očištění plochy) budou plochy předány protokolárně zpět vlastníkovi, případně správci.
8. Stromy, které se nacházejí v blízkosti plánovaných prací, je nutné chránit dle ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopek nesmí být nahnut na kmeny stromů a živé ploty.

Přílohy: vyjádření správce VO,
vyjádření správce veř. zeleně
vyjádření správce provozu odpadového hospodářství

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA CHOMUTOVA
příspěvková organizace (17)
430 01 Chomutov, U Větrného mlýna 4605
IČ: 00079065, DIČ: CZ00079065

Adamec
Za Technické služby města Chomutova,
příspěvková organizace
Michal Adamec
Odborný technik

IQ Projekt s.r.o.
Školní 3635
43001 Chomutov

Vaše značka :
tel.: 731411756

Naše značka :

Vyřizuje : Dvořák

Chomutov dne : **5.12.2017**

email: j.dvorak@tsmch.cz

Věc: Rekonstrukce ul. Višňová v Chomutově, od ul. Krušnohorské po ul. Čermákovu.

Z hlediska veřejného osvětlení požadujeme předložit projekt veřejného osvětlení.

Technické služby města Chomutova,
příspěvková organizace
Jan Dvořák
ved. prov. ÚVO



TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA CHOMUTOVA
příspěvková organizace ®
430 01 Chomutov, Na Moráni 4545
IČO: 00079065, DIČ: CZ00079065

IQ PROJEKT s.r.o.

Školní 3635

Chomutov, 43001

Kontakt : Ing. Šárka Pelcová

info@iqprojekt.cz

Váš dopis :
30.11.2017

Naše značka :
TsmCh/VZ/2018/vyj.01

Vyřizuje :
Ing. Petra Kostelevá

Datum :
5.1.2018

**Věc : Žádost o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení k akci „ Rekonstrukce ul. Višňová
v Chomutově, od ul. Krušnohorské po ul. Čermákova.“**

1. V projektu není řešena zeleň v daném území komplexně, zmiňují se zde pouze nově vzniklé travnaté plochy, ve výkresové části je ale vedena zeleň – zatravnění, a zeleň – prostor pro výsadbu keřů a stromů. Žádné keře ani stromy v textové části projektu nejsou zmíněny, není proto jasné, jak bude tato zeleň vypadat po ukončení prací. Požadujeme konkrétní řešení zeleně, z výkresu je patrné, že vzhledem k zastiňování ploch určených pro výsadbu bude výsadba stromů velice složitá.
2. Před započatím prací bude zkontrolován a zdokumentován stav pozemku (zeleně), a předán žadateli zástupcem Technických služeb města Chomutova – Ing. Kostelevou, tel. 778 795 616, nebo zástupcem OŽP Mgr. Průšová, tel. 720 949 114. Zajistí sám žadatel.
3. Po skončení zásahu, provedení prací a uvedení do původního stavu (u sejmutých travníků terénní úpravy s ohumusováním v minimální vrstvě 10. cm zeminy a osetí travním semenem, provzdušnění zhutněných ploch) budou plochy předány protokolárně zpět vlastníkov, případně správci – Ing. Kostelevé, tel. 778 795 616.
4. V případě poškození travníků a jejich následné obnově bude konečné předání ploch provedeno až po provedené první seči. Na dotčené části pozemku tuto seč zajistí na vlastní náklady žadatel.
5. V případě neprovedené nebo nekvalitně provedené obnovy veřejné zeleně nebo úklidu, bude úklid nebo obnova provedena na náklady žadatele pracovníky Technických služeb města Chomutova.
6. Na veřejnou zeleň nebude najížděno těžkou technikou ani nebude využívána pro parkování vozidel a skládkování materiálu.
7. Komunální odpad vzniklý konáním akce zlikviduje žadatel na vlastní náklady.
7. Při akci bude dále postupováno v souladu s ČSN DIN 18 920, Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

TECHNICKÉ SLUŽBY Technické služby města Chomutova,
MĚSTA CHOMUTOVA příspěvková organizace
příspěvková organizace (14) Ing. Petra Kostelevá
430 01 Chomutov, U Větrného mlýna 4605 vedoucí úseku Veřejně prospěšné
IČ: 00079065, DIČ: CZ00079065 práce a Veřejná služba

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Sídlo organizace: náměstí 1.máje 89, 430 01 Chomutov

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 630.

IČO 00079065 • DIČ CZ 00079065

tel. 474 651 438-9 • info@tsmch.cz • www.tsmch.cz • dat.schránka 9KIK9ZD

IQ PROJEKT s.r.o.
Školní 3635
Chomutov, 430 01
IČO: 03258106
Kontakt: Ing. Šárka Pelcová
E-mail: info@iqprojekt.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
TSMCh/2017/OH-Po

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Marek Pohl

CHOMUTOV
19. 12. 2017

Žádost o vyjádření k akci „Rekonstrukce ul. Višňová – od ul. Krušnohorská po Čermákovu, Chomutov“

K uvedené žádosti nemám připomínky.

S pozdravem

Ing. Marek Pohl
Vedoucí provozoven Hospodaření s odpady
a Odpadového hospodářství města Chomutova

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA CHOMUTOVA
příspěvková organizace
Hlavní sídlo: náměstí 1. máje 89, 430 01 Chomutov
IČO: 00079065 • DIČ CZ 00079065
ISO: 9001:2015, ISO: 14001:2015