



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O17610233369/UTPCMO/Or

Složka:

Vyřizuje: **Ing. Oravcová**

Datová schránka: **f7rf9ns**

POVOING - Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.

povoing@povoing.cz

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 6.10.2017

Věc: Odvodnění ulice U Třešňovky, Chomutov

Ve věci žádosti prověření napojení odvodnění srážkových vod ulice U Třešňovky, Chomutov, Vám sdělujeme následující:

Blatenskou ulicí vede dešťová kanalizační stoka ve správě SČVK, a.s., dále pokračuje ulicí Pod Strážištem. Celková délka stoky je cca 730m, z toho 160m KA 300 ostatní BE 600. Předmětná dešťová stoka je zaústěna, v místech před prodejnou PENNY, do přivaděče ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p. Kapacita dešťové stoky, při deštích, je v současné době naplněna.

S odvodněním srážkových vod do dešťové kanalizace - nesouhlasíme

Kanalizační stoky jednotné soustavy nebo dešťové stoky jsou dimenzovány v souladu se všeobecně platnými výpočtovými metodami dle ČSN 75 6760, EN 12056-4 a nemohou být navrženy tak, aby odvedly každý neobvykle velký přítok dešťových vod v důsledku přívalemého deště.

České vodovody a kanalizace, a.s.

50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

148

Ing. Anna Oravcová
referent technicko-provozní činnosti

Kopie: p. Král, p. Kučera

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 840 111 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

by  **VEOLI**