

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 28.2.2018

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: --- / 2018-ES08-BLESKOSVOD KAMENNÁ

Projektant/montážní firma:

Společnost: ELPRO CHOMUTOV S.R.O.


Název:

Ulice: LIDICKÁ 2211/13

PSČ: 43003

Telefon:

Rekonstrukce objektu Kamenná



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: ---

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II

Proudové zatížení: 150 kA

k_m - Izolační hodnota km: 0.5

Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:

Číslo projektu: 2018-ES08-BLESKOSVOD KAMENNÁ

Název projektu:

Ulice:

PSČ: CZ--