


Tabulka zařízení	
Poz.	Název
1	přivařovací kulový kohout DN 25/PN 16
2	vypouštěcí kohout DN 15
3	regulátor tlakové difference DA 516, DN20, 5–30 kPa
4	dvoucestný regulační ventil VVP45, DN 20, kvs=4 elektropohon SSC31 s tříbodovou regulací týdenní regulátor prostorové teploty REV34DC
5	ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT UH50, Qn 1,5 kalorimetrická jednotka ULTRAHEAT – stávající
n1,n2	teplotní čidlo pt500, instalace s kulovým kohoutem
6	vyvažovací ventil DN 20
7	automatický odvzdušňovací ventil

C				
B				
A				
označení	změna	datum	podpis	
ved. proj.	projektant	<div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div></div> <div>Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3 www.smprojekt.cz</div>		
ing.M.Steňko	E. Ramešová			E. Ramešová
investor	Město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov			
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU st.p.č.. 4069/11, k.ú. Chomutov I SO 02-OBJEKT D.1.5 - VYTÁPĚNÍ				
SCHEMA MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA		datum	05/2018	
		č. zak.	01-18	
		formát	A4	
		stupeň	DSP	
		měřítko:	č.výkresu: D.1.5-04	