


ROZVADĚČ R-BYT

- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stř. 50Hz, TNS
- * OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- * TYP: ZAPUŠTĚNÁ DCEP, ROZVODNICE IP 43/20, 48MOD (4x12 MOD.)
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON: P i = 20 kW
- * SOUDBOST: B = 0,4
- * SOUDBÝ PŘÍKON: Ps = 8 kW
- * VÝPOČTOVÝ PROUD: I v = 12A
- * PŘÍVOD: HOREM
- * VÝVODY: HOREM
- * ROZMĚRY: 300 x 650 x 140 (Š x V x H)
- * KOMPENZACE: NEJÍ

POZN.
JISTIČE ZA PROUDOVÝMI CHRÁŇÍCI BUDDU V PROVEDENÍ S VYPÍNATELNÝM N-PÓLEM
NAPŘ. BONEGA DPN-JEDNOMODULOVÉ PROVEDENÍ

projektant		kreslil		projektant částí:	
ING.M.ŠKVÁRA		ING.M.ŠKVÁRA		ELPRO CHOMUTOV s.r.o.	
		M.MÍKA		LUDICKÁ 2211/13, CHOMUTOV 430 03 IČ:28701216, DIČ:CZ28701216 TEL: 474 331 680	
C					
B					
A					
označení	změna			datum	podpis
ved. proj.	projektant		kreslil	 PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ	
ing.M.Šteňko	ING.ARCH.RYCHTÁŘIKOVÁ		ING.ARCH.RYCHTÁŘIKOVÁ	Biatenská 2306, 430 03 Chomutov 3 www.smprojekt.cz	
investor MĚSTO CHOMUTOV,ZBOROVSKÁ,4602,4-3001 CHOMUTOV					
REKONSTRUKCE_A_PŘÍSTAVBA_OBJEKTU				datum 05/2018	
ST.P.Č.,4069/11,K.Ú.CHOMUTOV_I				č. zak. ES14/2018	
D.1.4. –ELEKTROINSTALACE				měřítiko ---	
				stupeň DSP	
SCHÉMA_ROZVADĚČE_R-BYT				paré: č.výkresu: D.1.4.-7	

