

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Název	Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Chomutov
Druh veřejné zakázky	stavební práce
Druh zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Systémové číslo	P19V00000067

## Vysvětlující informace č. 2

**Zadavatel předkládá vysvětlující informaci k dotazu uchazeče:**

Dotaz: Ve výkazu výměr na veřejné osvětlení Bezručova ul. jsou uvedeny sloupy UZM 9 133/108/89. Tyto sloupy jsou pouze 13cm široké, když uvážíme, že bude uvnitř svorkovnice a dva kabely CYKY - J 4x16 tak bude problém s připojením a ponecháním rezervy. Dále 12ks sloupů bude napojených na kabel AYKY 4 x 35, což bude ještě obtížnější. Po konzultaci s p. Hurníkem navrhujeme změnu ve výkazu výměr za sloupy UZM 9 159/108/89, kde bude více místa pro montáž a následnou údržbu. Prosíme o posouzení a případnou změnu VV.

Odověď: Po konzultaci se zpracovatelem projektové dokumentace změnu výkazu výměr provádět nebudeme. Sloupy obsažené ve výkazu výměr již standardně používáme.

Vypracovala dne 6.6. 2019



Jana Koteňová

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
 Zborovská 4602  
 430 28 Chomutov  
 IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891  
 -91-