

LEGENDA

- JÍMACÍ VEDENÍ AlMgSi PR.8mm V PLOŠE STŘECHY ULOŽENO NA BET.PODPĚRÁCH S PLAST.PODLOŽKOU PO OBVODU UCHYCENO POMOCÍ SP K ATICE
- UZEMNĚNÍ IZOLACE HVI VODIČE AlMgSi PR.10mm VEDENO ODDĚLENĚ NA BET.PODPĚRÁCH S PLAST.PODLOŽKOU
- SZ ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE NA STŘEŠE
- STÁVAJÍCÍ DRÁTĚNÝ ŽLAB NA STŘEŠE
- SP SVORKA PŘIPOJOVACÍ
- SK SVORKA KŘÍŽOVÁ
- SS SVORKA SPOJOVACÍ
- JÍMACÍ TYČ VČ.BETONOVÉ PODPĚRY S PLAST.PODLOŽKOU

UZEMNĚNÍ BUDE VYUŽITO STÁVAJÍCÍ
OPRAVENÁ JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE PŘIPOJENA KE STÁVAJÍCÍM VNITŘNÍM SVODŮM.

PROVEDENÍ SVODŮ



TRUBKA PRO VODIČ PR.10mm BUDE ZAHNUTÁ, ABY DO NÍ NEZATÉKALO

JEDNÁ SE O OPRAVU STŘECHY
JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE PROVEDENA DLE ČSN 34 1390

projektant	kreslil	projektant části: ELPRO CHOMUTOV s.r.o. Ludická 2211/13, Chomutov 430 03 IČ:28701216, DIČ:CZ28701216 TEL: 474 331 680	
ING.M.ŠKVÁRA	ING.M.ŠKVÁRA		
	P.BUCHTA		
C			
B			
A			
označení	změna	datum	podpis
ved. proj.	projektant	kreslil	SM PROJEKT s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3 www.smprojekt.cz
ing.M.Steňko	ING.J.ŘÁPEK	ING.J.ŘÁPEK	
investor Statutární město Chomutov			
ENERGETICKÉ OPATŘENÍ – STŘECHA Zborovská 4602, Chomutov		datum	06/2016
		č. zak.	ES25/2016
OPRAVA_BLESKOSVODU		měřítko:	1:100
		stupeň	RPD
BLESKOSVOD–NAVRHOVANÝ_STAV		paré:	č.výkresu: 03