

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
1.05a	WC INVALIDÉ	3,8
1.05b	PŘEDSÍŇ WC	3,0
1.05c	WC STACIONÁŘ	7,16
1.06	ŠATNA DENNÍ STACIONÁŘ	4,96
1.06a	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	13,33

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1.01 AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR TD 160/100 NT SILENT S DOBĚHEM
- 1.02 AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR TD 250/100 NT SILENT S DOBĚHEM
- 1.03 ZPĚTNÁ KLÁPKA Ø100 mm
- 1.04 ZPĚTNÁ KLÁPKA Ø125 mm
- 1.05 DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500X90 mm
- 1.06 STOUPACÍ ŠACHTA NAD STŘECHOU UKONČENA VĚTILAČNÍ HLAVICÍ
- 1.07 ODTAHOVÝ VENTIL Ø100 mm
- 1.08 ODTAHOVÝ VENTIL Ø150 mm
- 1.09 REGULÁTOR PRŮTOKU


LEGENDA


- SPIRO POTRUBÍ
- SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU

POZNÁMKY

- 001 VENTILÁTORY BUDOU NAPOJENY NA SVĚTELNÝ OBVOD PŘI ROZSVÍCENÍ SVĚTEL SE VENTILÁTOR AKTIVUJE, PO ZHASNUTÍ BUDE NASTAVEN DOBĚH NA DOBU 2 MINUT
- 002 SPIRO POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM

DETAIL UKONČENÍ NAD STŘECHOU M 1:20



Generální projektant		Vypracoval	
<div></div> <div>Rais Engineering Services s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 Ičo: 25048023</div>		Antonín Rais, ml.	
		Kontroloval	
		Antonín Rais, ml.	
		Schválil	
		Ing. Alena Kůrková	
Název projektu		Datum	Stupeň
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘ. DENNÍHO STAC. DOZP, Písečná 5176, Chomutov		04/2019	DSP
Lokalita	Část projektu	Formát	Měřítko
Chomutov	VZDUCHOTECHNIKA	A3	1:50
Investor		Číslo výkresu	Kopie
Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, Chomutov			
Název výkresu		D.1.4.c – 01	
PŮDORYS VZDUCHOTECHNIKY			