

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: P19V00000138

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám. Jedná se o odpovědi na dotazy účastníka ze dne 8.1. 2020.

Dotaz č.1:

Ve výkazu výměr je v pol. 19 uvedeno: výložník osvětlov. přechodový PDB1-ATYP. Z výkresu situace je zřejmé, že se jedná o stožár č. 6043. Nikde ale nelze zjistit požadovanou délku výložníku.

Vysvětlení k dotazu č. 1:

Délka 2m stejně jako na stožáru č.6044 naproti.

Dotaz č.2:

Bylo by dobré objasnit, zda dokument z PD „A. Požadované parametry a dokumentace svítidel“ je pouze doporučením projektanta ve vztahu k zadavateli a tento nebyl v plné míře implikován do stávajících podmínek VŘ. Anebo alespoň ujištění, že při dodržení referenčních svítidel není nutné dokládat požadované dokumenty. Rovněž tak s ohledem na skutečnost, že je záruční doba dána smlouvou o dílo jako celek, je zbytečné dokladovat záruční doby pro jednotlivé komponenty dle bodu A.1.5.

Vysvětlení k dotazu č. 2:

Jedná se o doporučení projektanta k využití kvalitních výrobků (Požadované technické parametry svítidel + Požadované konstrukční parametry svítidel) s Parametry přiloženého světelně-technického výpočtu zpracovaného erudovanou firmou. V zadávací dokumentaci v čl. 9 Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky zadavatel výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky

použit jiné rovnocenné řešení. V případě záměny referenčních svítidel a použití jiného rovnocenného řešení požaduje zadavatel předložení dokumentů - Požadované technické parametry svítidel, Požadované konstrukční parametry svítidel a Parametry přiloženého světelně-technického výpočtu tak, aby mohl posoudit, zda se jedná o rovnocenné řešení.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady je stanovena čl. VIII. smlouvy o dílo.

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek