

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OBKLAD	POZNÁMKA
1.01	CHODBA A ŠATNA	24,62 m²	P2 Ker. dlažba	Omyv.nátěr v.2,0m, ker.obklad v.2,02m	
1.02	UČEBNA	46,49 m²	P1 Vinyl	Omyvatelný nátěr v. 2,02m	
1.03	KANCELÁŘ	34,72 m²	P1 Vinyl	Omyvatelný nátěr v. 2,02m	
1.04	UČEBNA	34,44 m²	P1 Vinyl	Omyvatelný nátěr v. 2,02m	
1.05	WC – DÍVKY	6,37 m²	P3 Ker. dlažba	Keramický obklad v. 2,02m	SDK podhled s.v.2750mm
1.06	SCHODIŠTĚ	7,81 m²	stávající PVC		

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
- SVĚTLO DO SÁDROKARTONU STROPNÍ ČTVERCOVÉ ZÁPUSTNÉ 800–1000LM, 13W, ROZMĚRY CCA 300x300MM
- ZÁSUVKA 230V
- VYPÍNAČ
- ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY 20L, 230V, VÝKON 2000–2500W, OMEZIT MAXIMÁLNÍ TEPLOTU VODY NA 45°C
- POHYBOVÉ ČIDLO EZS
- REPRODUKTOR CENTRÁLNÍHO ROZHLASU
- OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI CENTRÁLNÍHO ROZHLASU
- DATOVÁ ZÁSUVKA
- VIDEOTELEFON S BAREVNÝM DISPLEJEM
- ZVONKOVÉ TABLO S KAMEROU A MIKROFONEM

POZNÁMKY:

POZN. – PŘED ZAPOČETÍM DEMONTÁŽE ÚPRAV ROZVODŮ BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ ROZVODŮ OD ELEKTŘINY, ODPOJENÍ BUDE OVĚŘENO ZKOUŠEČKOU A ROZVADĚČ BUDE ZAJIŠTĚN PROTI ZAPNUTÍ BĚHEM PRACÍ

POZN. – PŘEDPOKLÁDÁ SE VYBOURÁNÍ VŠECH PŘÍČEK OBJEKTU. POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ZJISTÍ, ŽE NENÍ NUTNÉ PŘÍČKY BOURAT, TAK SE ROZVODY A PRVKY V TÉTO PŘÍČCE NEBUDOU DEMONTOVAT A ZPĚTNĚ MONTOVAT

POZN. – VEŠKERÉ ZPĚTNÉ MONTÁŽE KABELŮ BUDOU PROVEDENY Z NEJBLIŽŠÍCH ROZVODNÝCH KRABIC, NEJBLIŽŠÍCH PRVKŮ DANÉHO ROZVODU, PŘÍPADNĚ ROZVADĚČE OBJEKTU DRUŽINY R 1.1

POZN. – PŘEDPOKLÁDÁ SE VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ VÝZBROJE ELEKTROROZVADĚČE R 1.1, V PŘÍPADĚ, ŽE STÁVAJÍCÍ PRVKY NEJSOU VYHOVUJÍCÍ, JE NUTNÉ TYTO PRVKY VYMĚNIT, PŘÍPADNĚ DOPLNIT

POZN. – VEŠKERÉ NOVÉ A ZPĚTNĚ INSTALOVANÉ ROZVODY BUDOU ZASEKÁNY DO ZDI, SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V CHRÁNIČKÁCH

POZN. – PO SKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

POZN. – BUDE PROVEDENA INSTALACE NOVÉHO ZVONKOVÉHO TABLA S KAMEROU A MIKROFONEM VČETNĚ TRANSFORMÁTORU V ROZVADĚČI, VIDEOTELEFONŮ S BAREVNÝM DISPLEJEM A ROZVODŮ
ROZVOD BUDE V RÁMCI 1.NP ZASEKÁNO VE ZDI A VE STROPU, V RÁMCI 2. NP VEDENO V LIŠTÁCH BÍLÝCH 20x20 PO ZDI, PODLAZE A STROPU. V OBOU PATRECH BUDOU OSAZENY NOVÉ VIDEOTELEFONY NA ZDI ALT. NA STOLECH
PŘEDPOKLÁDÁ SE VEDENÍ V 2.NP OBDOBNOU TRASOU JAKO V 1.NP

S

±0,000 = KAMENNÁ PODESTA PŘED VCHODEM DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STATUM s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ, STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, POZŮRSKÁ ČINNOST
Ing. Karel Greiner	Ing. Tomáš Procházka	Koláčkova 1879/11, 415 01 Teplice IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129 tel: 417 559 196, info@statum.cz
MÍSTO STAVBY	ZŠ Na Příkopech, Na Příkopech 895, 430 02 Chomutov	
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov	

NÁZEV
SANACE 1.NP OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ NA PŘÍKOPECH V CHOMUTOVĚ

DATUM	05/2020
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	14/20
MĚŘÍTKO	1:50

VÝKRES: PŮDORYS ELEKTROINSTALACE

ČÍSLO VÝKRESU	Č. PARÉ
E.01	