

**KAP ATELIER s.r.o.**  
**Ilona Šrytr**  
**Revoluční 36/2**  
**Chomutov**  
**430 02**

Váš dopis značka/ze dne:  
20.11.2020  
Chomutov dne : 30.11.2020

Naše značka :  
TSmCH/2020/0/MK-MA/v050

Vyřizuje/linka :  
Michal Adamec/731 411 774

### **Vyjádření k k projektu pro stavební řízení**

**Žadatel:** KAP ATELIER s.r.o., Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov  
**Stavba :** Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D  
Mostecká, Chomutov

**Souhlasíme se stavbou „Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D Mostecká, Chomutov“ dle projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, za těchto podmínek.**

1. Před zahájením stavby projektant doloží správci VO (Dan Hurník tel. 731 411 756) řešení napojení a nové rozvody veřejného osvětlení. Nové veřejné osvětlení nelze připojit na spínací bod č. 83 vzhledem ke stávajícímu zatížení a jištění.
2. Před zahájením stavby projektant předloží ke konzultaci projekt sadových úprav správci veřejné zeleně (Ing. Daniel Voborník, tel. 731 411761).
3. Veškeré zásahy do místních komunikací a všechny nové komunikace musí být provedeny odbornou firmou dle **zák. č.13/1997Sb O pozemních komunikacích** a všech souvisejících norem pro stavbu pozemních komunikací a **TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.**
4. Jakékoliv práce zasahující do ploch veřejného prostranství (komunikací, zeleně), mohou být zahájeny po splnění ohlašovacích povinností dle Vyhlášky města Chomutova č. 14/2010 a vydáním rozhodnutí příslušného správního úřadu.
5. Nutno respektovat stávající zařízení veřejného osvětlení a před zahájením zemních prací požádat o přesné vytyčení na místě stavby. ( Dan Hurník tel. : 731 411 756 ).
6. Stavbou nesmí docházet ke znečišťování a poškozování komunikací (cyklostezky v blízkosti záměru), jejich součástí a příslušenství, zvláště pak dopravního značení a odvodnění.
7. Po skončení případného zásahu do pozemků SM Chomutov, provedení prací a uvedení do původního stavu budou plochy předány protokolárně zpět vlastníkovi, případně správci.
8. Stavba bude zabezpečena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

---

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Sídlo organizace: náměstí 1.máje 89, 430 01 Chomutov

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 630.

IČO 00079065 • DIČ CZ 00079065

tel. 474 651 438-9 • [info@tsmch.cz](mailto:info@tsmch.cz) • [www.tsmch.cz](http://www.tsmch.cz) • dat.schránka 9KIK9ZD

9. Je nutné plně respektovat ČSN 83 90 61 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA CHOMUTOVA  
příspěvková organizace 17  
430 01 Chomutov, U Větrného mlýna 4806  
IČ: 00079065, DIČ: CZ00079065



Michal Adamec  
odborný technik

---

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Sídlo organizace: náměstí 1. máje 89, 430 01 Chomutov

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 630.

IČO 00079065 • DIČ CZ 00079065

tel. 474 651 438-9 • [info@tsmch.cz](mailto:info@tsmch.cz) • [www.tsmch.cz](http://www.tsmch.cz) • dat.schránka 9KIK9ZD