

číslo projektu	215
název projektu	Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – B1 Přemyslova
lokace	Přemyslova, Chomutov
investor	Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
autoři	Ing. arch. Zbynek Ryška, Ing. arch. Jan Skoupy, Ing. arch. Denisa Kyselcová

stupeň projektu

DPS

Dokumentace pro provádění stavby

HIP

Ing. arch. Zbynek Ryška  
+420 736 605 107 zbynek@refuel.cz  
© 2022 refuel s.r.o. Všechny práva vyhrazena.  
Tato dokumentace je autorským dílem společnosti refuel s.r.o. a je chráněna autorským právem. Všechny práva jsou vyhrazena. Změny, kopírování, šíření nebo poskytnutí třetím osobám je bez písemného souhlasu autora zakázáno.

část dokumentace

SO 08

Vodovod

Odpovědný projektant

Ing. Stanislav Lesák, aut. Ing.  
ČKAIT 0300372

projektant částí

Ing. Jan Uchtil - uchtil@kapateller.cz  
KAP atelier s.r.o.  
Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov  
tel.: 474 652962, 777 290173  
e-mail: kapateller@kapateller.cz

měřítko	1:50	číslo paré
jednotky	Metrický systém Povod není jednotou jinek všechny rozměry jsou v milimetrech	rev. 00


název

SO 08 Vodovod  
PODÉLNÝ ŘEZ  
VODOV. PŘÍPOJ. VP1

číslo


SO 08  
03

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ



LEGENDA

- 1 ŠTERKOPISKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM, ZRNO DO 10mm, TL. 0,15m
- 2 ŠTERKOPISKOVÝ OBSYP POTRUBÍ, ZRNO DO 30mm
- 3 VODOVODNÍ POTRUBÍ HDPE 32x3,0 mm
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI ŠTERKOPISKEM, DOBRĚ ZHUTNITELNOU ZEMINOU)
- 5 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE NAD POTRUBÍM SE ZATAVENOU SIGNALIZAČNÍ PÁSKOU
- 6 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
- 7 NEZPEVNĚNÝ TERÉN
- 8 KONSTRUKCE VOZOVKY, CHODNIKU



POPIS:  
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA:  
PEHD 100 – SDR 11 s ochrannou vrstvou, min. profil PE d 32.  
Napojení na LT 100 navrtávkou.  
Vodometná šachta plastová Ø 1300mm (alt.1300x900mm), světllost min. 1800mm.  
Šachta umístěná v:  
– nepojízdné ploše – poklop třídy A 15  
– chodníky, plochy pro stání osobních automobilů – poklop třídy B 125

