


<div><div><div>REFUEL</div><div>WORKS</div><div>.COM</div></div><div><div>refuel s.r.o</div><div>Malenická 2, 148 00 Prague,</div><div>Czech republic, EU</div><div>www.refuelworks.com</div></div></div>	
číslo projektu	215
název projektu	Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera – D1 Mostecká
lokace	Mostecká, Chomutov
investor	Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
autoři	Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý, refuel s.r.o.
stupeň projektu	DSP
Dokumentace pro stavební povolení	
HIP	Ing. arch. Zbyněk Ryška +420 736 605 107, zbynek@refuel.cz <small>© 2012 refuel s.r.o. Všechny práva vyhrazena Dokumentace je chráněna autorským právem. Vytvoření kopie, zveřejnění nebo poskytnutí třetím stranám je bez výslovného souhlasu autora zakázáno.</small>
část dokumentace	
Zdravotně technické instalace	
Odpovědný projektant	Ing. Pavel Michal ČKAIT 0007754
projektant části	Ing. Robert Karlík, karlik.ivt@seznam.cz
měřítko	číslo paré
jednotky	Metrický systém <small>Pokud není uvedeno jinak, všechny rozměry jsou v milimetrech.</small>
název	číslo
SO 02	SO 02
Vstupní objekt kemp	D.1.4.c
SCHÉMA ROZVODŮ	05

R553DKA - Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštění, odvzdušnění, skříň na zeď R500 1" x18/12

R553DKA - Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštění, odvzdušnění, skříň pro zazdění R500 1" x18/8



LEGENDA:

- — — — — PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- — — — — ZPĚTNÉ PORUBÍ

POZNÁMKA:

- Nekótované rozměry potrubí jsou Cuø 15
- Desková otopná tělesa osazena termostatickou hlavicí
- Potrubí vedené stěnou a podlahou izolovat izolačí MIRELON (TUBEX)