

## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE Č.3

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Rekonstrukce veřejného osvětlení - Statutární město Chomutov - 1. etapa“.**

Systémové číslo VZ: **P24V000000030**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám sděluje, že v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje vysvětlující informaci reagující na dotaz uchazeče ze dne 18.3.2024.

### DOTAZ:

Ve věci výše uvedené zakázky žádáme o doplnění zadávací dokumentace.

Součástí dodávky má být rovněž rekonstrukce rozvaděčů RVO 1, RVO 13, RVO 16, RVO 22, RVO 35, RVO 36, RVO 37, RVO 46, RVO 63, RVO 66, RVO 77, RVO 84, RVO 85, RVO 94, přičemž z výkazu výměr vyplývá, že půjde o jejich kompletní výměnu. Nikde však nejsou specifikovány požadavky na nové provedení, zejména pokud jde o skříně: v současnosti jsou některé z těchto rozvaděčů ve volně stojícím plastovém pilíři, jiné jsou v plechové skříně vsazené do zděného pilíře apod. Můžete prosím specifikovat provedení nových rozvaděčů?

Předpokládáme, že položka v rozpočtu 2.3 Rekonstrukce RVO - přezbrojení jističů a stykačů, se týká ostatních rozvaděčů, u kterých nedochází ke kompletní rekonstrukci.

Má být ve všech těchto rozvaděčích zajištěna výměna stykačů za hybridní modely stejné hodnoty, jakou jsou současné?

Můžete prosím upřesnit požadavek na přezbrojení jističů?

### VYSVĚTLENÍ:

**Ano, dle výkazu výměr je požadovaná kompletní výměna rozvaděčových skříní u 14ks rozvaděčů (RVO 1, RVO 13, RVO 16, RVO 22, RVO 35, RVO 36, RVO 37, RVO 46, RVO 63, RVO 66, RVO 77, RVO 84, RVO 85, RVO 94).**

Rozvaděče budou řešeny stejným způsobem, jak je stávající stav - zděné pilíře zůstanou zděné a plastové zůstanou plastové.

Položka 2.3 v položkovém rozpočtu je přezbrojení jističů a stykačů u ostatních rozvaděčů. Všechny stykače budou hybridní polovodičové relé.

Konkrétní výbroj rozvaděčů ať už se jedná o kompletní výměnu nebo přezbrojení, navrhne každý uchazeč individuálně na základě typu světelné soustavy tak, aby byly rozvaděče kompatibilní se soustavou a v souladu s podmínkami výrobce svítidel a dalších komponent použitých v soustavě.

Zadávací dokumentace obsahuje informace o rozvaděčích včetně jejich podrobných fotografií.

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová  
OVV, úsek veřejných zakázek