

## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE č. 8

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Rekonstrukce domu č.p. 224, Hálkova ulice, Chomutov“.**

Systémové číslo VZ: **P24V000000104**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám sděluje, že v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje vysvětlující informaci k dodatečným dotazům uchazeče, které byly doručeny dne 1.8.2024.

#### DOTAZ č.1:

Ve VV ze dne 19.7.2024 jsem ve složce SO 04.d -Vytápění... nenašla Ústřední vytápění kotelny (v původním VV jsou to položky 1-13)

Žádám o vysvětlení a přesnou specifikaci komponentu kotelny.

#### ODPOVĚď č. 1:

Tyto položky byly z VV vypuštěny. V rámci přípravy zakázky byl změněn zdroj tepla na CZT a kotel byl vypuštěn. Předchozí VV obsahoval tyto položky nedopatřením.

#### DOTAZ č.2:

Ve VV ze dne 19.7.2024 ve složce SO 04.c \_ Trubní vedení jsem nenašla šachtové těsnění -4 ks.

Žádám o doplnění do VV.

#### ODPOVĚď č. 2:

Šachtové těsnění je součástí prefa dna šachty. Toto bylo doplněno do položky v SO 04.c - pol. č. 15. Položky 14-21 opraveny na 2 kusy. (kanalizační šachta)

#### DOTAZ č.3:

Žádám o vysvětlení ve složce SO 04.d, pol. 8 V2 - M+D Ventil KORADO 2015, DN 15, kvs m3 x h-1 - 0,75 , provedení T - s tělesem.

Provedení T není známo.

**ODPOVĚĎ č. 3:**

Provedení T značí, že ventil je součástí tělesa. Byla upravena formulace textu otopných těles. Položka č. 8 nahrazena za termostatické hlavice.

**DOTAZ č.4:**

Žádám o vysvětlení skladby střechy S4, při navrtání trapézového plechy dojde k zatékání.

**ODPOVĚĎ č. 4:**

Vodorovné latě budou kotveny pomocí plechových příponek nýtovaných k boku trapézy. Toto řešení není z PD patrné, přikládám proto ilustrační foto. Zároveň byla do VV doplněna položka č.46 v SO 05. Počítáno s příložkou po půl metru latě.

**Povaha vysvětlujících informací není důvodem k prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

**Přílohy:**

PLATNÝ od 2.8.2024\_VV\_Rekonstrukce č.p. 224, Hálkova ulice, Chomutov

Ilustrační foto\_skladba střechy

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová  
OVV, úsek veřejných zakázek